

湖南澧洲（常德北）～芦家双回 220kV 线路工程等 17 个项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4 号），2021 年 4 月 29 日国网湖南省电力有限公司在长沙市主持召开湖南澧洲（常德北）～芦家双回 220kV 线路工程等 17 个项目竣工环境保护验收会。

参加会议的有国网湖南省电力有限公司科网部、国网湖南省电力有限公司建设部（建设单位），国网湖南省电力有限公司经济技术研究院（技术审评单位），国网湖南省电力有限公司电力科学研究院（技术监督单位），国网湖南省电力有限公司建设分公司、国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司、国网湖南省电力有限公司株洲供电分公司、国网湖南省电力有限公司常德供电分公司、国网湖南省电力有限公司益阳供电分公司、国网湖南省电力有限公司张家界供电分公司、国网湖南省电力有限公司岳阳供电分公司（建管单位），以及项目设计、施工、监理等单位代表，湖南省湘电试验研究院有限公司（环评单位），中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（验收调查单位），武汉中电工程检测有限公司（监测单位）等单位的代表及特邀专家，组成验收工作组（名单附后）。

会议前验收工作组分批次对常德、岳阳、益阳等地区的项目进行

了现场踏勘，并于 2021 年 4 月 25 日召开了技术审评会议，形成了技术审评意见，验收调查单位按照技术审评意见对报告进行修改完善。

会议听取了建设管理单位关于项目建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于项目竣工环境保护验收调查情况的汇报和技术审评单位关于验收调查表审评情况以及现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、项目建设基本情况

本次验收项目包括湖南澧洲（常德北）～芦家双回 220kV 线路工程等 17 个项目，各项目具体情况见附表 1。

二、项目变动情况

本批项目不涉及重大变动。

三、环境保护措施落实情况

建设单位与施工单位遵守了环境保护要求，环境保护措施得到了落实，建设及运营期未造成重大环境影响。

项目按照环境影响报告表及其审批意见的要求，采取了有效的环境保护措施。

四、环境保护设施调试效果

本批项目变电站内设置有化粪池，满足站内生活污水的处置需要；各变电站均设置有事故油池，满足主变压器等含油设备事故状态下的排油需要；符合环境影响报告表及环评批复文件要求。

五、项目建设对环境的影响

本批项目采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好，项目电磁环境和声环境监测值均符合相关标准要求；变电站内生活污水和固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小；站内建有事故油池，编制了突发环境事件应急预案，环境风险控制措施可行。

六、验收结论

本批项目环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及环评批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查表符合相关技术规范，验收组一致同意本批项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

进一步加强项目运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收组组长：

验收组副组长：

2021年4月29日

附表 1

湖南澧洲（常德北）~芦家双回 220kV 线路工程等 17 个项目竣工环境保护验收会审议项目清单

序号	项目名称	电压等级	建设地点	建管单位
1	湖南澧洲（常德北）~芦家双回 220kV 线路工程	220kV	常德市津市市、澧县	国网湖南建设公司
2	湖南长沙望城区南塘（道冲）110kV 输变电工程	110kV	长沙市望城区	国网长沙供电公司
3	湖南株洲郭家塘 110kV 输变电工程	110kV	株洲市石峰区	国网株洲供电公司
4	湖南株洲株洲县石门塘 110kV 输变电工程	110kV	株洲市禄口区	国网株洲供电公司
5	湖南常德桃源城关 110kV 输变电工程	110kV	常德市桃源县	国网常德供电公司
6	湖南常德高丰 220kV 变电站 110kV 送出工程	110kV	常德市武陵区	国网常德供电公司
7	湖南省岳阳湘阴中和 110kV 输变电工程	110kV	岳阳市湘阴县	国网岳阳供电公司
8	湖南岳阳平江杨源 110kV 输变电工程	110kV	岳阳市平江县	国网岳阳供电公司
9	伍市-寺前 110kV 送电线路工程	110kV	岳阳市平江县	国网岳阳供电公司
10	湖南岳阳平江长寿 110kV 变电站 1 号主变改造工程	110kV	岳阳市平江县	国网岳阳供电公司
11	湖南岳阳华容华容 110kV 变电站主变改造工程	110kV	岳阳市华容县	国网岳阳供电公司
12	湖南岳阳汨罗西（图冲）220kV 变电站 2 号主变扩建工程	220kV	岳阳市汨罗市	国网湖南建设公司
13	湖南益阳沅江光复 110 千伏输变电工程	110kV	益阳市沅江市	国网益阳供电公司
14	湖南益阳世纪 110kV 输变电工程	110kV	益阳市赫山区、高新区	国网益阳供电公司
15	益阳九都~六角嘴 T 接明山 110kV 线路工程	110kV	益阳市南县	国网益阳供电公司
16	湖南益阳烂泥湖 110kV 输变电工程	110kV	益阳市赫山区	国网益阳供电公司
17	湖南张家界桑植县何家坪 110kV 变电站 2 号主变扩建工程	110kV	张家界市桑植县	国网张家界供电公司

湖南澧洲（常德北）~芦家双回 220kV 线路工程等 17 个项目
竣工环境保护验收会签到表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	任永红	省公司新网部	高工	任永红	
副组长	罗伟	省建设部	高工	罗伟	
	谢超	职业病防治院	高工	谢超	
	侯建	国网湖南电研院	高工	侯建	
	栢茜新	省生态环境监测中心	高工	栢茜新	
成员	潘浩	岳阳公司	建设部	潘浩	
	关旭瑞	益阳公司	建设部	关旭瑞	
	郑卫伟	岳阳公司	建设部	郑卫伟	
	谭	长沙公司	建设部	谭	
	万清	电科院	教高	万清	
	谢本柱	建设公司	工程师	谢本柱	
	黄伟	省经研院	高工	黄伟	
	胡湘	张家界公司	高工	胡湘	
	阳金亮	湘电公司	教高	阳金亮	
	江波	中南电力设计院	高工	江波	
	陈理和	湘潭聚源电力设计院	工程师	陈理和	
	栢茜新	栢研公司	高工	栢茜新	

