

永州零陵萍洲 110kV 变电站 2 号主变扩建工程等 14 个项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4 号），2021 年 4 月 29 日国网湖南省电力有限公司在长沙市主持召开永州零陵萍洲 110kV 变电站 2 号主变扩建工程等 14 个项目竣工环境保护验收会。

参加会议的有国网湖南省电力有限公司科网部、国网湖南省电力有限公司建设部，国网湖南省电力有限公司电力科学研究院（技术监督单位），国网湖南省电力有限公司经济技术研究院（技术审评单位），国网湖南省电力有限公司永州供电分公司（建管单位），国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司（建管单位），以及项目设计、施工、监理等单位代表，湖南省湘电试验研究院有限公司（环评单位）、中辐环境科技有限公司（验收调查单位）等单位的代表及特邀专家，组成验收工作组（名单附后）。

会议前验收工作组分批次对衡阳、永州地区的项目进行了现场踏勘，并于 2021 年 4 月 25 日召开了技术审评会议，形成了技术审评意见，验收调查单位按照技术审评意见对报告进行修改完善。

会议听取了建设管理单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于项目竣工环境保护验收调查情况的汇报和技

术审评单位关于验收调查表审评情况以及现场检查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本次验收项目包括永州零陵萍洲 110kV 变电站 2 号主变扩建工程等 14 个项目，各工程具体情况见附表 1。

二、工程变动情况

本批工程不涉及重大变动。

三、环境保护措施落实情况

本批工程按照环境影响报告表及环评批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环境保护设施调试效果

本批工程变电站内设置有化粪池，满足站内生活污水的处置需要；各变电站均设置有事故油池，满足主变压器等含油设备事故状态下的排油需要；符合环境影响报告表及环评批复文件要求。

五、工程建设对环境的影响

本批工程采取了有效的生态保护措施，工程电磁环境和声环境监测值均符合相关标准要求；变电站内生活污水和固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小；站内建有事故油池，编制了突发环境事件应急预案，环境风险控制措施可行。

六、验收结论

本批工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及环评批复

文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查表符合相关技术规范，验收组一致同意本批工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

继续完善生态恢复，加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收组组长：伍永红

验收组副组长：

陈超 任赞 杨进影 李

2021年4月29日

附表 1

永州零陵萍洲 110kV 变电站 2 号主变扩建工程等 14 项工程基本情况一览表

序号	工程名称	电压等级	建设地点	建管单位
1	永州零陵萍洲 110kV 变电站 2 号主变扩建工程	110kV	永州市零陵区	国网湖南省电力有限公司永州供电分公司
2	道县绍基 110kV 输变电工程	110kV	永州市道县	
3	湖南永州江华瑶都~四马桥 110kV 线路改造工程	110kV	永州市江华瑶族自治县、道县	
4	永州蓝山螺蛳岭 110kV 变电站 1 号主变扩建工程	110kV	永州市蓝山县	
5	永州宁远 110kV 变电站改造工程	110kV	永州市宁远县	
6	湖南永州塔峰~螺蛳岭 110kV 线路工程	110kV	永州市蓝山县	
7	江永桃川 110kV 输变电工程	110kV	永州市江永县	
8	湖南永州东安舜皇山~莲塘 110kV 线路工程	110kV	永州市东安县	
9	永州东部垃圾焚烧发电厂 110kV 送出工程	110kV	永州市宁远县	
10	永州女书 220kV 变电站 2 号主变扩建工程	220kV	永州市江永县	
11	湖南永州新田塘罗 110kV 输变电工程	110kV	永州市新田县	
12	湖南永州江永 110kV 变电站 2 号主变改造工程	110kV	永州市江永县	
13	湖南衡阳衡山贯塘 110kV 输变电工程	110kV	衡阳市衡山县	国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司
14	湖南衡阳耒阳青麓 110kV 变电站改造工程	110kV	衡阳市耒阳市	

永州零陵萍洲 110kV 变电站 2 号主变扩建工程等 14 个项目

工程竣工环境保护验收会签到表

分工	姓名	单位	职务/ 职称	签字	备注
组长	伍永红	省公司科网部	高工	伍永红	
副组长	冯伟	省公司建设部	高工	冯伟	
	谢坦	省职业病防治院	高工	谢坦	
	侯赞	国网湖南电科院	高工	侯赞	
	杨茜菲	省生态环境监测中心	高工	杨茜菲	
成员	董伟	省经研院	高工	董伟	
	唐钰璇	衡阳公司		唐钰璇	
	万清	湖南电研院	教授	万清	
	钟琳	永州公司		钟琳	
	葛昭科	中辐环院检测有限公司		葛昭科	
	邵雷	永州电力勘测设计院		邵雷	
	李冰	永州公司		李冰	
	黄邦高	省公司科网部	专责	黄邦高	